



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

ul. Złota 6, 27 – 200 Starachowice
tel: 41 274 62 67 | 41 275 45 86 | fax: 41 274 62 67 wew. 23,
e-mail: sekretariat.psse.starachowice@sanepid.gov.pl | <https://www.gov.pl/web/psse-starachowice> |

Starachowice, dnia 16.10.2023 r.

Znak: NHS.9020.4.28.2023

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 punkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.); § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach po rozpatrzeniu wyników badań laboratoryjnych jakości wody, pochodzącej z wodociągu opartego na **ujęciu wody w Krynkach** zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach ul. Stanisława Staszica 3

stwierdza: przydatność wody do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach, sprawując systematyczny nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrał do badań z wodociągu Krynki w okresie od października 2022 r. do października 2023 r. 4 próbki wody w zakresie parametrów grupy A oraz 1 próbkę w zakresie parametrów grupy A i B. Zgodnie z przedstawionym harmonogramem zarządca wodociągu – Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach przedstawił w tym okresie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Starachowicach 4 sprawozdania z badań w zakresie parametrów grupy A oraz 2 próbki w zakresie parametrów grupy A i B załącznika nr 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Próbki wody pobierane były zgodnie z zatwierdzonym rocznym harmonogramem, z częstotliwością zależną od wielkości produkcji wody, a badania w ramach kontroli urzędowej wykonywane były przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Starachowicach w zakresie parametrów grupy A oraz Oddział Badań Higieny Środowiska Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Kielcach w zakresie parametrów grupy A oraz B. zarządca wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej zlecał badania wody w ALS Czech Republic s.r.o., Na Harře 366/9, 190 00 Praha 9 oraz EKO-PROJEKT W. Z. Żywczyk Spółka Jawna w Ostrowcu Świętokrzyskim. Laboratoria te posiadają aktualne certyfikaty akredytacji oraz system jakości zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

niepodległa

POLSKA
STULECIE DOZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Zawartość azotanów w okresie którego dotyczy ocena waha się w okolicach od 42 do 49,5 mg/l przy maksymalnej dopuszczalnej w treści ww. rozporządzenia określonej na 50 mg/l dlatego należy ciągle mieć na uwadze potrzebę wprowadzenia systemu uzdatniania wody pochodzącej z ujęcia w Krynkach. Parametr azotany nadal pozostaje dodatkowo monitorowany w badaniach kontroli wewnętrznej jak i urzędowej.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 woda w badanym zakresie spełnia wymagania zawarte w załącznikach nr 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Starachowicach
Ewa Bróźdź
Specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego

Otrzymuje :

- ① Zakład Gospodarki Komunalnej Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody
2. Wójt Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody
3. aa 16.10.2023

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI